

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 470744/21/WAW**

Zleceniodawca <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O</b> WYSZYŃSKIEGO 56 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) <b>WODA Z NATRYSKÓW</b>  <b>Protokół poboru próbek nr: 3/MAK/JG/12/08/2021</b> <b>Data poboru: 12.08.2021</b> <b>Godzina poboru: 13:42-13:50</b> <b>Punkt poboru, miejsce poboru: MOSiR w Mińsku Mazowieckim, ul. K. S. Wyszyńskiego 56, szatnia męska - woda z natrysków</b> <b>Temp. poboru próbek: 45,4°C</b> <b>Stan próbki bez zastrzeżeń</b> Próbki pobrane przez Jan Gutowski, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie z metodą akredytowaną PN-EN ISO 19458:2007
Data przyjęcia próbki:	<b>2021-08-13</b>
Data zakończenia badań (data wykonania działalności laboratoryjnej):	<b>2021-08-31</b>
Data utworzenia sprawozdania:	<b>2021-08-31</b>

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml <sup>1)2)</sup>	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12	jtk/100 ml	0	<100	zgodny

<sup>1)</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016 z późn. zm.)

<sup>2)</sup> [Matryca A; Procedura 7; Podłoże C-GVPC]

**KONIEC SPRAWOZDANIA**

Autoryzował: Agnieszka Duda, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia  
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Uwzględniono niepewność pobierania próbek. Jeśli nie określono inaczej podczas stwierdzania zgodności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl)

\* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

Strona 1 / 1

Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

**J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.**  
**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

