



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

• tel.: 25 758 22 32

• sekretariat.psse.minsk-mazowiecki@sanepid.gov.pl

• Plac Jana Kilińskiego 10,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, 13 listopada 2023 r.

HK.9027.103.2023

**Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mińsku
Mazowieckim Sp. z o. o.
ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki**

DECYZJA nr 427.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 104 § 1, art. 107 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz w oparciu o wyniki badań wody pobranej w dniu 09.11.2023 r. z basenu miejskiego Aquapark w Mińsku Mazowieckim ul. Wyszyńskiego 56, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr OL-LBW.9051.1.1209/n-1213/n.2023 z dnia 13.11.2023 r. stwierdza przekroczenie w zakresie parametru bakterie *Pseudomonas aeruginosa* w basenie sportowym p.p. Nr 2

oraz nakazuje

- 1. wprowadzić zakaz kąpieli w niecce sportowej do czasu okazania pozytywnych wyników badań wody wykonanych przez akredytowane laboratorium,**
- 2. wyeliminować zanieczyszczenie bakteriologiczne wody basenowej w niecce sportowej na basenie w Mińsku Mazowieckim,**
- 3. prowadzić proces dezynfekcji wody,**
- 4. poinformować w skuteczny sposób osoby korzystające z basenu o przekroczeniu w zakresie bakterii *Pseudomonas aeruginosa*,**
- 5. potwierdzić wykonanie działań naprawczych poprzez okazanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim wyników badań wody wykonanych przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.**

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

W dniu 09.11.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań próbki wody z basenu miejskiego Aquapark w Mińsku Mazowieckim, ul. Wyszyńskiego 56.

W wyniku przeprowadzonych badań wody basenowej w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Siedlcach (sprawozdanie nr OL – LBW.9051.1.1209/n-1213/n.2023 z dnia 13.11.2023 r.) stwierdzono **bakterie Pseudomonas aeruginosa w niecce sportowej p.p. Nr 2 w ilości 22 jtk/100 ml wody, najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów: 0 jtk/100 ml wody.**

Powyższy stan stanowi zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób. Bakterie Pseudomonas aeruginosa są patogenami i mogą wywoływać zakażenia dróg moczowych, infekcje skóry, stany zapalne ucha środkowego.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 z późn. zm.) właściciel lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w stanie nie naruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W związku z powyższym zarządzający basenem musi podjąć zdecydowane i skuteczne działania naprawcze w celu wyeliminowania z wody basenowej bakterii Pseudomonas aeruginosa.

Równocześnie należy skutecznie poinformować osoby korzystające z basenu o ww. zanieczyszczeniach mikrobiologicznych w wodzie basenowej. Zarządzający pływalnią powinien poinformować o stanie jakości wody w komunikacie, który należy zamieścić na tablicy informacyjnej basenu w widocznym miejscu.

Mając powyższe na względzie postanowiono jak w sentencji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Warszawa ul. Żelazna 79 wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 k.p.a.).



**z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Mińsku Mazowieckim**

mgr inż. Małgorzata Ładno
/ podpisano elektronicznie /

Do wiadomości

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Załącznik
sprawozdanie z badań: OL-LBW.9051.1.1209/n-1213/n.2023 z dnia 13.11.2023 r.

Opracowała: Joanna Krupa